



LEGENDA APPARECCHIATURE				
LOCALE	U.I.	DESCRIZIONE	BOCCHETTA	ØFLEX
02 - CUCINA	U.I.-T.1	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM045KNLDEHEU P=5,0KW, P=4,5KW	600X200	Ø160
06 - PALESTRA	U.I.-T.2	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM036KNMDEHEU P=4,0KW, P=3,6KW	600X200	Ø160
07a - SOGGIORNO	U.I.-T.3	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM056KNMDEHEU P=5,3KW, P=5,6KW	600X200	Ø160
07b - SOGGIORNO	U.I.-T.4	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM056KNMDEHEU P=6,3KW, P=5,6KW	600X200	Ø160
09 - CAPPELLA A	U.I.-T.5	UNITA' INTERNA SPLIT MARCA SAMSUNG mod. AM045KNQDEHEU P=5,0KW, P=4,5KW	600X200	Ø160
09 - CAPPELLA B	U.I.-T.6	UNITA' INTERNA SPLIT MARCA SAMSUNG mod. AM045KNQDEHEU P=5,0KW, P=4,5KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO DX	U.I.-T.7	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,9KW, P=2,2KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO SX	U.I.-T.8	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,9KW, P=2,2KW	600X200	Ø160
10 - SPOGLIATOIO UOMINI	U.I.-T.9	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,9KW, P=2,2KW	600X200	Ø160
12 - SPOGLIATOIO DONNE	U.I.-T.10	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,9KW, P=2,2KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO LATO CAPPELLA	U.I.-T.11	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNMDEHEU P=3,2KW, P=2,8KW	600X200	Ø160

LEGENDA GRAFICA	
	TUBAZIONI LINEA GAS FREON
DIS-T.1	DISTRIBUTORE 6 CIRCUITI
DIS-T.2	DISTRIBUTORE 5 CIRCUITI

NOTE	
-	Prevedere isolamento anticondensa di 9 mm su tutti i canali
-	Consigliare allo scarico più vicino gli scarichi condensa delle unità interne

02	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-
00	13-04-18	PRIMA EMISSIONE	F.C.	R.B.	N.C.
Committente: <b>Ro. &amp; Mar. Srl</b> Sede legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI) Sede amministrativa: Piazza del Portello 6/2 - 16124 Genova (GE)					
Intervento: <b>Realizzazione di nuova Residenza Protetta con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto Via Copernico, 4 / Via del Sole, 9 - 16132 Genova (GE)</b>					
Documento: <b>Impianto di climatizzazione Pianta distribuzione tubazioni Piano terra</b>			Commessa: <b>P1806</b> Tavola: <b>ME-PC-01</b> Scala: <b>1:50</b>		
Progettista: <b>EnneCi Consulting di Ing. Nicola Cozzoli</b> Sede legale: Via Andrea e Pietro Cascella, 5 - 20138 Milano (MI) Sede operativa: Via Degli Orombelli, 11 - 20131 Milano (MI) Tel 02-36553742 e-mail: info@enne-ci.it					