



LEGENDA APPARECCHIATURE				
LOCALE	U.I.	DESCRIZIONE	BOCCHETTA	ØFLEX
CAMERA 0.1	U.I.-0.1	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW; P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.2	U.I.-0.2	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNLDEHEU P=2,5KW; P=2,2KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.3	U.I.-0.3	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM056KNMDEHEU P=6,3KW; P=5,6KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.4	U.I.-0.4	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,9KW; P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.5	U.I.-0.5	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,9KW; P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.6	U.I.-0.6	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,9KW; P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.7	U.I.-0.7	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNLDEHEU P=2,5KW; P=2,2KW	600X200	Ø160
CAMERA 0.8	U.I.-0.8	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNLDEHEU P=2,5KW; P=2,2KW	600X200	Ø160
05 - LOCALE SOGGIORNO	U.I.-0.9	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNMDEHEU P=3,2KW; P=2,8KW	600X200	Ø160
19 - LOCALE LAVORO	U.I.-0.10	UNITA' INTERNA MINI CASSETTA 4 VIE MARCA SAMSUNG mod. AM019HNDHEHEU P=1,7KW; P=1,5KW	600X200	Ø160
22 - AMBULATORIO	U.I.-0.11	UNITA' INTERNA MINI CASSETTA 4 VIE MARCA SAMSUNG mod. AM022FNNDHEHEU P=2,5KW; P=2,2KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO DX	U.I.-0.12	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNMDEHEU P=3,2KW; P=2,8KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO SX	U.I.-0.13	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,5KW; P=2,2KW	600X200	Ø160

LEGENDA GRAFICA	
	TUBAZIONI LINEA GAS FREON
DIS-0.1	DISTRIBUTORE 7 CIRCUITI
DIS-0.2	DISTRIBUTORE 6 CIRCUITI

NOTE

- Prevedere isolamento anticondensa di 9 mm su tutti i canali
- Convogliare allo scarico più vicino gli scarichi condensa delle unità interne

02	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-
00	13-04-18	PRIMA EMISSIONE	F.C.	R.B.	N.C.
Committente:		Ro. & Mar. Srl Sede legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI) Sede amministrativa: Piazza del Portello 6/2 - 16124 Genova (GE)			
Intervento:		Realizzazione di nuova Residenza Protetta con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto Via Copernico, 4 / Via del Sole, 9 - 16132 Genova (GE)			
Documento:		Impianto di climatizzazione Pianta distribuzione tubazioni Piano rialzato		Commissa: P1806 Tavola: ME-PC-02 Scala: 1:50	
Progettista:		EnneCi Consulting di Ing. Nicola Cozzoli Sede legale: Via Andrea e Pietro Cascella, 5 - 20138 Milano (MI) Sede operativa: Via Degli Orombelli, 11 - 20131 Milano (MI) Tel 02-36553742 e-mail: info@enne-ci.it			