



LEGENDA APPARECCHIATURE				
LOCALE	U.I.	DESCRIZIONE	BOCCHETTA	ØFLEX
CAMERA 1.1	U.I.-1.1	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.2	U.I.-1.2	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.3	U.I.-1.3	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.4	U.I.-1.4	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.5	U.I.-1.5	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.6	U.I.-1.6	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.7	U.I.-1.7	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.8	U.I.-1.8	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CAMERA 1.9	U.I.-1.9	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM017KNLDEHEU P=1,8KW, P=1,7KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO SX	U.I.-1.10	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,5KW, P=2,2KW	600X200	Ø160
09 - LOCALE SOGGIORNO	U.I.-1.11	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNMDEHEU P=3,2KW, P=2,8KW	600X200	Ø160
18 - LOCALE LAVORO	U.I.-1.12	UNITA' INTERNA MINI CASSETTA 4 VIE MARCA SAMSUNG mod. AM015HNNDEHEU P=1,7KW, P=1,5KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO DX	U.I.-1.13	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM022KNMDEHEU P=2,5KW, P=2,2KW	600X200	Ø160

LEGENDA GRAFICA	
	TUBAZIONI LINEA GAS FREON
DIS-1.1	DISTRIBUTORE 7 CIRCUITI
DIS-1.2	DISTRIBUTORE 6 CIRCUITI

NOTE

- Prevedere isolamento anticondensa di 9 mm su tutti i canali
- Convogliare allo scarico più vicino gli scarichi condensa delle unità interne

02	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-
00	13-04-18	PRIMA EMISSIONE	F.C.	R.B.	N.C.
Committente: Ro. & Mar. Srl Sede legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI) Sede amministrativa: Piazza del Portello 6/2 - 16124 Genova (GE)					
Intervento: Realizzazione di nuova Residenza Protetta con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto Via Copernico, 4 / Via del Sole, 9 - 16132 Genova (GE)					
Documento: Impianto di climatizzazione Pianta distribuzione tubazioni Piano primo			Commessa: P1806 Tavola: ME-PC-03 Scala: 1:50		
Progettista: EnneCi Consulting di Ing. Nicola Cozzoli Sede legale: Via Andrea e Pietro Cascella, 5 - 20138 Milano (MI) Sede operativa: Via Degli Orombelli, 11 - 20131 Milano (MI) Tel 02-36553742 e-mail: info@enne-ci.it					