



LEGENDA APPARECCHIATURE				
LOCALE	U.I.	DESCRIZIONE	BOCCHETTA	ØFLEX
CAMERA 3.1	U.I.-3.1	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.2	U.I.-3.2	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.3	U.I.-3.3	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.4	U.I.-3.4	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.5	U.I.-3.5	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.6	U.I.-3.6	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.7	U.I.-3.7	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.8	U.I.-3.8	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CAMERA 3.9	U.I.-3.9	UNITA' INTERNA CANALIZZATA BASSA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO SX	U.I.-3.10	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=3,2KW; PF=2,8KW	600X200	Ø160
09 - LOCALE SOGGIORNO	U.I.-3.11	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM038KNMDEHEU P=4,0KW; PF=3,6KW	600X200	Ø160
18 - LOCALE LAVORO	U.I.-3.12	UNITA' INTERNA MINI CASSETTA 4 VIE MARCA SAMSUNG mod. AM018HNDEHEU P=1,7KW; PF=1,5KW	600X200	Ø160
CORRIDOIO DX	U.I.-3.13	UNITA' INTERNA CANALIZZATA MEDIA PREVALENZA MARCA SAMSUNG mod. AM028KNLDEHEU P=2,5KW; PF=2,2KW	600X200	Ø160

LEGENDA GRAFICA	
	TUBAZIONI LINEA GAS FREON
DIS-3.1	DISTRIBUTORE 7 CIRCUITI
DIS-3.2	DISTRIBUTORE 6 CIRCUITI
NOTE	
- Prevedere isolamento anticondensa di 9 mm su tutti i canali	
- Convogliare allo scarico più vicino gli scarichi condensa delle unità interne	

02	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-
00	13-04-18	PRIMA EMISSIONE	F.C.	R.B.	N.C.

Committente: **Ro. & Mar. Srl**
 Sede legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI)
 Sede amministrativa: Piazza del Portello 6/2 - 16124 Genova (GE)

Intervento: **Realizzazione di nuova Residenza Protetta con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto Via Copernico, 4 / Via del Sole, 9 - 16132 Genova (GE)**

Documento: **Impianto di climatizzazione
Pianta distribuzione tubazioni
Piano terzo**

Commissa: **P1806**
 Tavola: **ME-PC-05**
 Scala: **1:50**

Progettista: **EnneCi Consulting di Ing. Nicola Cozzoli**
 Sede legale: Via Andrea e Pietro Cascella, 5 - 20138 Milano (MI)
 Sede operativa: Via Degli Orombelli, 11 - 20131 Milano (MI)
 Tel 02-36553742 e-mail: info@enne-ci.it

