



LEGENDA APPARECCHIATURE		
U.I.	DESCRIZIONE	PRESSIONE SONORA
PDC-01/A-B	POMPA DI CALORE CIRCUITO DI CLIMATIZZAZIONE MARCA SAMSUNG mod. AM500NXVGGH3ET P=140,00KW; P1=157,50KW	69 dB(A) (x2)
PDC-02	POMPA DI CALORE CIRCUITO ACS MARCA SAMSUNG mod. AM100UXVHGHEH P=28,00KW; P1=31,50KW	58 dB(A)
KIT AT1-2	KIT IDRICO ALTA TEMPERATURA MARCA SAMSUNG mod. AM160FNBFEUEU P=16,00KW	-
B-01	BOLLITORE ACS - 500 litri	-
B-02	BOLLITORE ACS - 500 litri	-
B-03	BOLLITORE ACS - 500 litri	-

LEGENDA GRAFICA	
	TUBAZIONI LINEA GAS FREON

NOTE	
-	Prevedere isolamento anticondensa di 9 mm su tutti i canali
-	Convogliare allo scarico più vicino gli scarichi condensa delle unità interne

02	-	-	-	-	-
01	-	-	-	-	-
00	13-04-18	PRIMA EMISSIONE	F.C.	R.B.	N.C.
Committente: <b>Ro. &amp; Mar. Srl</b> Sede legale: Piazza Verdi, 14 - 57025 Piombino (LI) Sede amministrativa: Piazza del Portello 6/2 - 16124 Genova (GE)					
Intervento: <b>Realizzazione di nuova Residenza Protetta            con funzione di RSA di mantenimento per 70 posti letto            Via Copernico, 4 / Via del Sole, 9 - 16132 Genova (GE)</b>					
Documento: <b>Impianto di climatizzazione            Pianta distribuzione tubazioni            Piano copertura</b>			Commessa: <b>P1806</b> Tavola: <b>ME-PC-06</b> Scala: <b>1:50</b>		
Progettista: <b>EnneCi Consulting di Ing. Nicola Cozzoli</b> Sede legale: Via Andrea e Pietro Cascella, 5 - 20138 Milano (MI) Sede operativa: Via Degli Orombelli, 11 - 20131 Milano (MI) Tel 02-36553742 e-mail: info@enne-ci.it					
<small>EnneCi Consulting si riserva la proprietà dei disegni e vieta la riproduzione e consegna a terzi senza autorizzazione scritta</small>					